

# AENOR

## Certificado de Conformidad Plásticos

001/007294

AENOR certifica que la organización

### AQUATHERM GmbH

con domicilio social en	BIGGEN, 5 D-57439 ATTENDORN (Alemania)
suministra	Tubos de polipropileno random con estructura cristalina modificada (PP-RCT) y fibra de vidrio (PP-RCT)/PP-RCT + FV/PP-RCT) para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificios
conformes con	Especificación técnica al RP 001.78
Descripción	Marca Comercial: AQUATHERM BLUE PIPE MF-RP Contenido en fibra de vidrio total: 6% Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 15%  Más información en el anexo al certificado.
Centro(s) de producción	BIGGEN, 5 D-57439 ATTENDORN (Alemania)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.78.
Fecha de primera emisión	2021-09-22
Fecha de expiración	2026-09-22



Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado de Conformidad Plásticos

001/007294

### Anexo al Certificado

Descripción Marca Comercial: AQUATHERM BLUE PIPE MF-RP  
Contenido en fibra de vidrio total: 6%  
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 15%

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
4,0	32	1/8 ; 2/8 ; 4/8 ; 5/6	SI
5,0	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4	SI

Fecha de primera emisión 2021-09-22  
Fecha de expiración 2026-09-22

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)